TAMADEX spol. s r.o. Zbečník 19, 549 31 Hronov
tel. 491482784, fax. 491483330

Kat. číslo	Název výrobku	síla mat.	Obrázek	Doporučené zatížení TMD	Výsledek zkoušky [kN]	Způsob porušení
1.348100 T	**Přímý závěs 60/125 - 0.80 mm**	0,8mm		0,40	2,105	přetržení uchycení
1.348101 T	**Přímý závěs 60/125 - 1.00 mm**	1mm		0,50	2,539	přetržení táhla
1.348102 T	**Přímý závěs 60/55 mm**	0,8		0,40	2,105	přetržení táhla
1.348103 T	**Stavěcí třmen 35 mm**	0,8		0,60	3,628	přetržení
1.348104 T	**Stavěcí třmen 65 mm**	0,8		0,60	3,628	
1.348105 T	**Stavěcí třmen 95 mm**	0,8		0,60	3,628	
1.348105 T	**Stavěcí třmen 95 mm**	1mm		0,75	5,000	vytržení vrutů z podkladu
1.348106 T	**Posuvný závěs CD plochý-T**	0,8mm		0,25	1,348	
1.348107 T	**Závěs CD krokvový -T-150 mm**	1mm		0,25	0,973	
1.348107.03T	**Závěs CD krokvový -T-170 mm**	1mm		0,25	0,973	
1.348107.2T	**Závěs CD krokvový-N 170 mm**	1mm		0,25	1,363	
1.348107.3T	**Závěs CD krokvový-N 270 mm**	1mm		0,25	1,363	
1.348108 T	**Prodloužený záv. krokv.200mm-T**	1mm		0,25	0,973	
1.348109 T	**Prodloužený záv. krokv.250mm-T**	1mm		0,25	0,973	
1.348109,3T	**Prodloužený záv. krokv.300mm-T**	1mm		0,25	0,973	
1.348109,4T	**Prodloužený záv. krokv.350mm-T**	1mm		0,25	0,973	
1.348109,5T	**Prodloužený záv. krokv.400mm-T**	1mm		0,25	0,973	
1.348109,6	**Prodloužený záv. krokv.450 mm-T**	1mm		0,25	0,973	
1.348109,7T	**Prodloužený záv. krokv.500 mm-T**	1mm		0,25	0,973	
1.348109,9,2	**Záv. krokv.zaob.200mm- štěrb.**	1mm		0,25	0,898	

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA s.p.

1.348109,9,3	**Záv. krokv.zaob.250mm- štěrb.**	1mm		0,25	0,898	
1.348109,9,4	**Záv. krokv.zaob.300mm- štěrb.**	1mm		0,25	0,898	
1.348109,9,5	**Záv. krokv.zaob.350mm- štěrb.**	1mm		0,25	0,898	
1.348109,9,6	**Záv. krokv.zaob.400mm- štěrb.**	1mm		0,25	0,898	
1.348109,9,7	**Záv. krokv.zaob.450mm- štěrb.**	1mm		0,25	0,898	
1.348109,9,8	**Záv. krokv.zaob.500mm- štěrb.**	1mm		0,25	0,898	
1.348110 T	**Závěs CD krokv.zaobl. 170mm**	1mm		0,25	0,898	
1.348110.1T	**Závěs CD krokv.zaobl. 150 mm**	1mm		0,25	0,898	
1.348111 T	**Závěs CD krokv.zaobl. 120mm**	1mm		0,25	0,898	
1.348112 T	**Závěs CD krokv.zaobl. 90mm**	1mm		0,25	0,898	
1.348113 T	**Úhlová kotva**	0,75mm		0,15	0,898	
1.348114 T	**Rychlozávěs pérový**	0,8mm		0,25	1,393	
1.348115 T	**Rychlozávěs pérový zaoblený K 05**	0,8mm		0,25	1,296	
1.348115T/2	**Rychlozávěs pérový se zajištěn**	0,8mm		0,25	1,335	
1.348116 T	**Rychlozávěs pérový pro dřevo**	1,5mm		0,15		
1.348117 T	**Pérový závěs pro hl.T profil-Sah 10**	1,2mm		0,15	0,266 profil OWA, 0,652 profil Amstr.	
1.348117 T/A	**Pérový záv. pro hl.T prof.Arms**	1,2mm		0,15	0,266 profil OWA, 0,652 profil Amstr.	
1.348118,1T	**Rychlozávěs CD pérový čtyř.K 05 PL**	0,8mm		0,40	0,978	
1.348119 T	**Pružinový závěs CD profilu-SSC 100**	0,7mm		0,30	0,765	
1.348119 T/1	**Pružinový záv. CD profil/G-SSC 0100**	0,7mm		0,30	0,957	

PRAHA P. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ LABORATOŘ SLZ

1.348120 T	**Křížová spojka rovná**	0,8mm		0,33	1,983	vytažení z profilu
1.348121 T	**Křížová spojka ohnutá**	0,8mm		0,40	2,672	vytažení z profilu
1.348121 T	**Křížová spojka ohnutá**	1mm		0,40	2,774	vytažení z profilu
1.348122 T	**Spojovací kus pro CD 100 mm**	0,55mm				
1.348122.1 T	**Spojovací kus pro CD 80 mm**	0,55mm				
1.348123 T	**Spojovací kus pro CD prohnutý**	0,55mm				
1.348124 T	**Jezdec CD profilu**	0,55mm				
1.348125 T	**Spojka CD úrovňová NVB 0100**	1mm		0,40		
1.348127 T	**Pendex**	0,55mm				
1.348128 T	**Dvojitá pérová svorka**	0,7mm		0,40		
1.348128 T	**Dvojitá pérová svorka**	0,55mm		0,35		
1.348129 T	**Závěs minerál. podhledu-Shut 0100**			0,25		
1.348148 T	**Svorka nosníku 50-85 mm**					
1.348149 T	**Svorka nosníku 85-130 mm**					
1.348150 T	**Svorka nosníku 130-210 mm**					
1.348151T	**Nonius vrchní díl 240 mm**	1mm		0,40	1,149	
1.348152 T	**Nonius vrchní díl 340 mm**	1mm		0,40	1,149	
1.348153 T	**Nonius vrchní díl 440 mm**	1mm		0,40	1,149	
1.348154 T	**Nonius vrchní díl 540 mm**	1mm		0,40	1,149	
1.348155 T	**Nonius vrchní díl 640 mm**	1mm		0,40	1,149	
1.348156 T	**Nonius vrchní díl 740 mm**	1mm		0,40	1,149	

1.348157 T	**Nonius vrchní díl 840 mm**	1mm		0,40	1,149	
1.348158 T	**Nonius vrchní díl 940 mm**	1mm		0,40	1,149	
1.348159 T	**Nonius spodní díl 135 mm**	1,2mm		0,25	0,770	
1.348160 T	**Nonius spodní díl pro T profil**	1,2mm		0,40	0,614	
1.348161 T	**Nonius spodní díl pro dřevo**	1,2mm		0,25		
1.348162 T	**Nonius CD čtyřbodový spodní**			0,40	0,978	
1.348163 T	**Nonius pojistná závlačka**					
1.348165 T	**Propojovací úhelník UA 50**	1,5mm				
1.348166 T	**Propojovací úhelník UA 75**	1,5mm				
1.348167 T	**Propojovací úhelník UA 100**	1,5mm				
1.348167.1 T	**Spojka CD UA 50 - křížová**	1mm		0,40	2,672	vytažení z profilu
1.348168 T	**Ochranný roh sádrokartonu**	0,5mm				
1.348170 T	**Stěnová spona**	0,5mm				
1.348171 T	**Posuvný závěs CD čtyřbodový**	0,8mm		0,40	0,978	
1.348130 T	**Drát s okem 125 mm**	ø4mm		0,50	1,335	
1.348131 T	**Drát s okem 250 mm**	ø4mm		0,50	1,335	
1.348132 T	**Drát s okem 375 mm**	ø4mm		0,50	1,335	
1.348133 T	**Drát s okem 500 mm**	ø4mm		0,50	1,335	
1.348134 T	**Drát s okem 750 mm**	ø4mm		0,50	1,335	
1.348135 T	**Drát s okem 1 000 mm**	ø4mm		0,50	1,335	
1.348136 T	**Drát s okem 1 200 mm**	ø4mm		0,50	1,335	

1.348137 T	**Drát s okem 1 500 mm**	ø4mm		0,50	1,335	
1.348138 T	**Drát s okem 2 000 mm**	ø4mm		0,50	1,335	
1.348139 T	**Drát s HÁKEM 125 mm**	ø4mm		0,50	1,229	
1.348140 T	**Drát s HÁKEM 250 mm**	ø4mm		0,50	1,229	
1.348141 T	**Drát s HÁKEM 375 mm**	ø4mm		0,50	1,229	
1.348142 T	**Drát s HÁKEM 500 mm**	ø4mm		0,50	1,229	
1.348143 T	**Drát s HÁKEM 750 mm**	ø4mm		0,50	1,229	
1.348144 T	**Drát s HÁKEM 1 000 mm**	ø4mm		0,50	1,229	
1.348145 T	**Drát s HÁKEM 1 200 mm**	ø4mm		0,50	1,229	
1.348146 T	**Drát s HÁKEM 1 500 mm**	ø4mm		0,50	1,229	
1.348147 T	**Drát s HÁKEM 2 000 mm**	ø4mm		0,50	1,229	
1.348200 T	**Přímý závěs RIGISTIL 130 mm**	1mm		0,50	3,481	
1.348200.1 T	**Stavěcí třmen 95 Rigistil**	1mm		0,60	3,628	
1.348200.2 T	**Stavěcí třmen RIGISTIL 140 mm**	1mm		0,60	3,628	
1.348201 T	**Přímý závěs RIGISTIL 75 mm**	1mm		0,50	3,481	vytržení z vrutu
1.348202 T	**Závěs s perem RIGISTIL**	1mm		0,25	1,363	
1.348203 T	**Závěs nonius RIGISTIL**	1mm		0,25	2,216	
1.348204 T	**Závěs RIGISTIL 170 mm**	0,8mm		0,30	1,664	
1.348205 T	**Závěs RIGISTIL 80 mm**	0,8mm		0,30	1,755	
1.348206 T	**Spojka profilu RIGISTIL**	0,5mm				
1.348207 T	**Závěs RIGISTIL Cliplaine**	0,8mm		0,30	1,812	

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA
ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ

1.348208 T	**Závěs RIGISTIL dvoj. Cavalier**	0,8mm					
	Jednopero PFS	0,7mm					
	Jednopero PULZ	0,7mm					

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA s.p.
ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ
ZÚS
(2)
pobočka

Kat. číslo	Název výrobku	Obrázek	Doporučené zatížení TMD	Výsledek zkoušky [kN]	Způsob porušení
1.348401 T/NZ	**RDs 300x300x12.5 GKB CZ**		0,25	0,846	
1.348402 T/NZ	**RDs 400x400x12.5 GKB CZ**		0,25	0,846	
1.348403 T/NZ	**RDs 500x500x12.5 GKB CZ**		0,25	0,846	
1.348404 T/NZ	**RDs 600x600x12.5 GKB CZ**		0,25	0,846	
1.348405 T/SZ	**RDs 200x200x12.5 GKB US**		0,25	0,601	
1.348406 T/SZ	**RDs 300x300x12.5 GKB US**		0,25	0,601	
1.348407 T/SZ	**RDs 400x400x12.5 GKB US**		0,25	0,601	
1.348408 T/SZ	**RDs 500x500x12.5 GKB US**		0,25	0,601	
1.348409 T/SZ	**RDs 600x600x12.5 GKB US**		0,25	0,601	
1.348410 T	**RDs 200x200x15.0 GKB CZ**		0,25	0,846	
1.348411 T	**RDs 300x300x15.0 GKB CZ**		0,25	0,846	
1.348412 T	**RDs 400x400x15.0 GKB CZ**		0,25	0,846	
1.348413 T	**RDs 500x500x15.0 GKB CZ**		0,25	0,846	
1.348414 T	**RDs 600x600x15.0 GKB CZ**		0,25	0,846	

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA s.p. ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ Pobočka (2) ZÚS