TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Autorizovaná osoba 204
Rozhodnutí ÚNMZ č. 11/2013 ze dne 6.5.2013
Pobočka 0800 – Požární bezpečnost staveb

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 204/C5a/2014/080-018683

V souladu s ustanovením § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku

Protipožární revizní dvířka do příčky, typ D4PPD, P5S a D4POD

jsou jednokřídlová plná revizní dvířka, určená pro osazení do vnitřních nenosných požárně odolných stěn. Tato dvířka jsou určená pro použití v interiéru, kde slouží jako požární uzávěry pro uzavírání revizních otvorů do instalačních, výtahových, elektroinstalačních šachet a pod., kde brání rozšíření požáru ve svislých konstrukcích. Uzávěry se používají jako trvale uzavřené a uzamčené s občasným otevřením pro revizní operace. Rám dvířek (zárubeň) i rám křídla je tvořen ocelovým L profilem. Výplň křídla dvířek D4PPD tvoří sádrokarton RFI 15, minerální vlna STEPROCK (t) ND a sádrokarton RFI 15, výplň křídla dvířek P5S tvoří sádrokarton RFI 15, THERMAX a sádrokarton RFI 15 a výplň křídla dvířek D4POD tvoří THERMAX, minerální vlna STEPROCK (t) ND a THERMAX. Klasifikace požární odolnosti podle ČSN EN 13501-2+A1 revizních dvířek D4PPD je **E90/ EI$_1$45/ EI$_2$60/ EW60** ze strany se závěsy, klasifikace dvířek P5S je **E90/ EI$_1$45/ EI$_2$60/ EW60** ze strany bez závěsů a klasifikace dvířek D4POD je **E90/ EI$_1$60/ EI$_2$60/ EW60** ze strany bez závěsů. V souladu s ČSN EN 13501-2+A1, národní poznámka NP[5)] byla u všech tří typů revizních dvířek splněna hodnota pož. odolnosti **EW90**. Dvířka D4PPD, P5S i D4POD jsou konstrukcemi druhu **DP1**, resp. **DP2** (podle požadavků ČSN 73 0810, čl. 3.2.3).

Žadatel - výrobce:

TAMADEX spol. s r.o.

IČO:	260 01 853
Adresa:	Zbečník 19, 549 31 Hronov
Výrobna:	Zbečník
Adresa:	Zbečník 19, 549 31 Hronov
Zakázka:	Z080130058

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené stavebním technickým osvědčením:

  STO č. 080-018681 ze dne 20. března 2014

- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o výsledku certifikace č. 080-018682 ze dne 25. března 2014, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby podle ustanovení § 5a výše uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:

Praha, 25. března 2014

AUTORIZOVANÁ OSOBA 204 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, S.P. ÚNMZ

Ing. Iveta Jiroutová
zástupce vedoucího autorizované osoby 204